

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsofb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00902
(номер сертификата соответствия)

027722
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
*(наименование и
местонахождение
заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью "Тиккурила" (ООО "Тиккурила").
Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.
ОГРН: 1077847618287. Телефон: 88123803399. Факс: 88124491592.
Электронная почта: info.russia@tikkurila.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
*(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью "Тиккурила" (ООО "Тиккурила").
Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.
ОГРН: 1077847618287. Телефон: 88123803399. Факс: 88124491592.
Электронная почта: info.russia@tikkurila.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
*(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)*

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность",
Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
тел./факс: +74952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

*(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)*

Грунт адгезионный «MINERAL GRUND», нанесённый на негорюемое основание
с расходом 5м²/л при однослойном нанесении, выпускаемый по ТУ 2316-084-
23072864-2016. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

*(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20.
См. Приложение – бланк № 003896.

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.11.130

код ТН ВЭД России
3209 100 00 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 318-С-17 от 09.10.2017 г.
ИЛ "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность"
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

*(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)*

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.ОС05.К04091 от 25.04.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 11.10.2017 ПО 10.10.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.С. Подсевалов



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ **НСОПБ.RU.ПР089/З.Н.00902**
(номер сертификата соответствия)

003896
(учетный номер бланка)


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести –Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости –В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



А.А. Гомзов



Д.С. Подсевалов